

Vergaderjaar 2012–2013

32 757

Bouwbesluit 2012

Nr. 51

MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 19 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoeken van RIVM en BBA hebben aangetoond dat meer dan de helft van alle ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen niet voldoet aan de wettelijke eisen;

overwegende dat de regering met partijen uit de bouwsector vrijwillige afspraken heeft gemaakt om door middel van de zogenaamde KopStartaanpak de kwaliteit van de ventilatie te verbeteren;

overwegende dat een gecertificeerde beproeving van de ventilatievoorziening onderdeel is van de KopStaartaanpak;

overwegende dat deze beproeving niet als eis is opgenomen in het Bouwbesluit 2012;

overwegende dat hierdoor de gecertificeerde beproeving niet kan worden afgedwongen;

verzoekt de regering, een gecertificeerde beproeving van de ventilatievoorziening voor te schrijven bij de eerstkomende herziening van het Bouwbesluit 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen