



Classificatie mechanische ventilatie installatie

■ Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

■ Geen beperkingen voor regulier gebruik



Bevindingen samengevat

■ Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte C1004 - Begane grond Voormalige fractieruimte 'Denk'

Deze ruimte wordt sporadisch gebruikt voor bijeenkomsten, maar is officieel ganggebied.

De beschouwde ruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor tijdelijk gebruik als verblijfsruimte met een reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

Er zijn geen beperkingen voor het huidige gebruik en voor het gebruik als verblijfsruimte of kantoorruimte.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.


C007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel C - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal nvt
formaat A3
tek. RHa
pl. BvdV





werd voorheen gebruikt als fractieruimte.
Nu is het verkeersruimte.
LB toevoer/afvoer 675 m³/h
tijdens opname geen bezetting
maximale bezetting < 14 personen



inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

C008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel C - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. pl. RHa BvdV



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS