

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

Programma DG Groningen en  
Ondergrond



**TER BESLISSING**

**Datum**  
27 maart 2024

**Kenmerk**  
PDGGO / 52313417


**Kopie aan**

**Bijlage(n)**

# nota

Reactie op bericht over lekkage bij tankenpark van  
NAM in Farmsum naar aanleiding verzoek  
Beckerman

**Parafenroute**



## Aanleiding

Op 5 maart 2024 heeft lid Beckerman u verzocht om een brief over het bericht 'Lekkage bij tankenpark NAM in Farmsum, water met giftige stof in kanaal terechtgekomen' (Rtvnoord.nl, 4 maart 2024) (Kamerstuk 2024Z03508).

## Geadviseerd besluit

U kunt bijgevoegde brief aan Tweede Kamer sturen.

## Kernpunten

- Op 3 maart 2024 heeft een lekkage plaatsgevonden vanuit het tankenpark NAM in Farmsum.
- SodM, de brandweer, de Omgevingsdienst Groningen en het waterschap zijn ter plaatse geweest. De brandweer heeft meteen metingen verricht en geconstateerd dat er geen acute gevaren waren voor de mens.
- NAM heeft onder toezicht van SodM de lekkage beëindigd en een eerste sanering uitgevoerd. Daarnaast heeft de NAM onderzoek gedaan naar de oorzaak en het defecte onderdeel hersteld.
- Naar aanleiding van nadere analyses van de omvang van de verontreiniging heeft de NAM een plan van aanpak gemaakt voor de verdere sanering. SodM en de Omgevingsdienst Groningen zien toe op de uitvoering van de sanering.
- Lid Beckerman verwijst in haar vraag naar een eerdere lekkage in 2018. Het ging toen om een lekkage van sterker verontreinigde vloeistof (aardgascondensaat). Naar aanleiding van de lekkage in 2018 heeft de NAM, onder toezicht van SodM, veel zaken aangepast om te voorkomen dat een lekkage nogmaals kon optreden. Er is onder andere een opvangvoorziening aangebracht onder het tankenpark. De lekkage van 3 maart jl. heeft plaatsgevonden net buiten de opvangvoorziening, waardoor het relatief licht verontreinigde injectiewater kon uitstromen.